

Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

Einbauart
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumenstrom  <i>in [m³/h]</i>	V  <i>in [m/s]</i>	Schallleistung LwA  <i>in [dB(A)]</i>	Druckverlust  <i>in [Pa]</i>	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
1.OG	E.01.00	Zimmer 100	AB	BSK	A1	1	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau				
1.OG	E.01.00	Zimmer 100	ZU	BSK	A1	2	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.01	Zimmer 101	AB	BSK	A1	3	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.01	Zimmer 101	ZU	BSK	A1	4	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.02	Zimmer 102	AB	BSK	A1	5	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.02	Zimmer 102	ZU	BSK	A1	6	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.03	Zimmer 103	AB	BSK	A1	7	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.03	Zimmer 103	ZU	BSK	A1	8	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.04	Zimmer 104	AB	BSK	A1	9	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.04	Zimmer 104	ZU	BSK	A1	10	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.05	Zimmer 105	AB	BSK	A1	11	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.05	Zimmer 105	ZU	BSK	A1	12	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.06	Zimmer 106	AB	BSK	A1	13	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.06	Zimmer 106	ZU	BSK	A1	14	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.07	Zimmer 107	AB	BSK	A1	15	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.07	Zimmer 107	ZU	BSK	A1	16	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.08	Zimmer 108	AB	BSK	A1	17	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.08	Zimmer 108	ZU	BSK	A1	18	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.09	Zimmer 109	AB	BSK	A1	19	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.09	Zimmer 109	ZU	BSK	A1	20	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.10	Zimmer 110	AB	BSK	A1	21	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.10	Zimmer 110	ZU	BSK	A1	22	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.11	Zimmer 111	AB	BSK	A1	23	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.11	Zimmer 111	ZU	BSK	A1	24	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.12	Zimmer 112	AB	BSK	A1	25	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.12	Zimmer 112	ZU	BSK	A1	26	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.13	Zimmer 113	AB	BSK	A1	27	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.13	Zimmer 113	ZU	BSK	A1	28	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.14	Zimmer 114	AB	BSK	A1	29	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.14	Zimmer 114	ZU	BSK	A1	30	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.15	Zimmer 115	AB	BSK	A1	31	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.15	Zimmer 115	ZU	BSK	A1	32	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.16	Zimmer 116	AB	BSK	A1	33	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.16	Zimmer 116	ZU	BSK	A1	34	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.17	Zimmer 117	AB	BSK	A1	35	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.17	Zimmer 117	ZU	BSK	A1	36	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.18	Zimmer 118	AB	BSK	A1	37	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.18	Zimmer 118	ZU	BSK	A1	38	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.19	Zimmer 119	AB	BSK	A1	39	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.19	Zimmer 119	ZU	BSK	A1	40	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.20	Zimmer 120	AB	BSK	A1	41	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.20	Zimmer 120	ZU	BSK	A1	42	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.21	Zimmer 121	AB	BSK	A1	43	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.21	Zimmer 121	ZU	BSK	A1	44	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.22	Zimmer 122	AB	BSK	A1	45	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.22	Zimmer 122	ZU	BSK	A1	46	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.23	Etagenoffice	AB	BSK	A1	47	Trox	FKRS-EU	160	Z02	250				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.23	Etagenoffice	ZU	BSK	A1	48	Trox	FKRS-EU	160	Z02	250				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.24	Zimmer 124	AB	BSK	A1	49	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.24	Zimmer 124	ZU	BSK	A1	50	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	
1.OG	E.01.26	Zimmer 126	AB	BSK	A1	53	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau			18.05.2020	

Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

<b>Einbauart</b>
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
											in [m³/h]	in [m/s]	in [dB(A)]	in [Pa]					
1.OG	E.01.26	Zimmer 126	ZU	BSK	A1	54	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.28	Zimmer 128	AB	BSK	A1	55	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.28	Zimmer 128	ZU	BSK	A1	56	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.29	Zimmer 129	AB	BSK	A1	57	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.29	Zimmer 129	ZU	BSK	A1	58	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.30	Zimmer 130	AB	BSK	A1	59	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.30	Zimmer 130	ZU	BSK	A1	60	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.31	Zimmer 131	AB	BSK	A1	61	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.31	Zimmer 131	ZU	BSK	A1	62	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.32	Zimmer 132	AB	BSK	A1	63	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.32	Zimmer 132	ZU	BSK	A1	64	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.33	Zimmer 133	AB	BSK	A1	65	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.33	Zimmer 133	ZU	BSK	A1	66	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.34	Zimmer 134	AB	BSK	A1	67	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.34	Zimmer 134	ZU	BSK	A1	68	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.35	Zimmer 135	AB	BSK	A1	69	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.35	Zimmer 135	ZU	BSK	A1	70	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.36	Zimmer 136	AB	BSK	A1	71	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.36	Zimmer 136	ZU	BSK	A1	72	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.37	Zimmer 137	AB	BSK	A1	73	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.37	Zimmer 137	ZU	BSK	A1	74	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.38	Zimmer 138	AB	BSK	A1	75	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.38	Zimmer 138	ZU	BSK	A1	76	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.39	Zimmer 139	AB	BSK	A1	77	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.39	Zimmer 139	ZU	BSK	A1	78	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.40	Zimmer 140	AB	BSK	A1	79	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.40	Zimmer 140	ZU	BSK	A1	80	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.41	Zimmer 141	AB	BSK	A1	81	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.41	Zimmer 141	ZU	BSK	A1	82	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.42	Zimmer 142	AB	BSK	A1	83	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.42	Zimmer 142	ZU	BSK	A1	84	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.43	Zimmer 143	AB	BSK	A1	85	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.43	Zimmer 143	ZU	BSK	A1	86	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.44	Zimmer 144	AB	BSK	A1	87	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.44	Zimmer 144	ZU	BSK	A1	88	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.45	Zimmer 145	AB	BSK	A1	89	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.45	Zimmer 145	ZU	BSK	A1	90	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.46	Zimmer 146	AB	BSK	A1	91	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.46	Zimmer 146	ZU	BSK	A1	92	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.47	Zimmer 147	AB	BSK	A1	93	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.47	Zimmer 147	ZU	BSK	A1	94	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.48	Zimmer 148	AB	BSK	A1	95	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.48	Zimmer 148	ZU	BSK	A1	96	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.49	Zimmer 149	AB	BSK	A1	97	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.49	Zimmer 149	ZU	BSK	A1	98	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.50	Zimmer 150	AB	BSK	A1	99	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.50	Zimmer 150	ZU	BSK	A1	100	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.51	Zimmer 151	AB	BSK	A1	101	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.51	Zimmer 151	ZU	BSK	A1	102	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.52	Zimmer 152	AB	BSK	A1	103	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.52	Zimmer 152	ZU	BSK	A1	104	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.53	Zimmer 153	AB	BSK	A1	105	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.53	Zimmer 153	ZU	BSK	A1	106	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020

Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

<b>Einbauart</b>
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
											in [m³/h]	in [m/s]	in [dB(A)]	in [Pa]					
1.OG	E.01.54	Zimmer 154	AB	BSK	A1	107	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.54	Zimmer 154	ZU	BSK	A1	108	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.55	Zimmer 155	AB	BSK	A1	109	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.55	Zimmer 155	ZU	BSK	A1	110	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.56	Zimmer 156	AB	BSK	A1	111	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.56	Zimmer 156	ZU	BSK	A1	112	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.57	Zimmer 157	AB	BSK	A1	113	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.57	Zimmer 157	ZU	BSK	A1	114	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.58	Zimmer 158	AB	BSK	A1	115	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.58	Zimmer 158	ZU	BSK	A1	116	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.59	Zimmer 159	AB	BSK	A1	117	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.59	Zimmer 159	ZU	BSK	A1	118	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.60	Zimmer 160	AB	BSK	A1	119	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.60	Zimmer 160	ZU	BSK	A1	120	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.61	Zimmer 161	AB	BSK	A1	121	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.61	Zimmer 161	ZU	BSK	A1	122	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.62	Zimmer 162	AB	BSK	A1	123	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.62	Zimmer 162	ZU	BSK	A1	124	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.63	Zimmer 163	AB	BSK	A1	125	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.63	Zimmer 163	ZU	BSK	A1	126	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.64	Zimmer 164	AB	BSK	A1	127	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.64	Zimmer 164	ZU	BSK	A1	128	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.65	Zimmer 165	AB	BSK	A1	129	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.65	Zimmer 165	ZU	BSK	A1	130	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.66	Zimmer 166	AB	BSK	A1	131	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.66	Zimmer 166	ZU	BSK	A1	132	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.67	Zimmer 167	AB	BSK	A1	133	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.67	Zimmer 167	ZU	BSK	A1	134	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.68	Zimmer 168	AB	BSK	A1	135	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.68	Zimmer 168	ZU	BSK	A1	136	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.69	Zimmer 169	AB	BSK	A1	137	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.69	Zimmer 169	ZU	BSK	A1	138	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.70	Zimmer 170	AB	BSK	A1	139	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.70	Zimmer 170	ZU	BSK	A1	140	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.71	Zimmer 171	AB	BSK	A1	141	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.71	Zimmer 171	ZU	BSK	A1	142	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.72	Zimmer 172	AB	BSK	A1	143	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.72	Zimmer 172	ZU	BSK	A1	144	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.73	Zimmer 173	AB	BSK	A1	145	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.73	Zimmer 173	ZU	BSK	A1	146	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.75	Zimmer 175	AB	BSK	A1	147	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.75	Zimmer 175	ZU	BSK	A1	148	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.77	Zimmer 177	AB	BSK	A1	149	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.77	Zimmer 177	ZU	BSK	A1	150	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.79	Zimmer 179	AB	BSK	A1	151	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.79	Zimmer 179	ZU	BSK	A1	152	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.81	Zimmer 181	AB	BSK	A1	153	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.81	Zimmer 181	ZU	BSK	A1	154	Trox	FKRS-EU	125	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.83	Zimmer 183	AB	BSK	A1	155	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.83	Zimmer 183	ZU	BSK	A1	156	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.84	Lager	AB	BSK	A1	157	Trox	FKRS-EU	100	Z02	20				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.84	lager	ZU	BSK	A1	158	Trox	FKRS-EU	100	Z02	20				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.85	Zimmer 185	AB	BSK	A1	159	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020



Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

<b>Einbauart</b>
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
											in [m³/h]	in [m/s]	in [dB(A)]	in [Pa]					
1.OG	E.01.85	Zimmer 185	ZU	BSK	A1	160	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.87	Zimmer 187	AB	BSK	A1	161	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.87	Zimmer 187	ZU	BSK	A1	162	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.88	Lager	AB	BSK	A1	525	Trox	FKRS-EU	100	Z02	40				Trockenbau				15.06.2020
1.OG	E.01.88	Lager	ZU	BSK	A1	526	Trox	FKRS-EU	100	Z02	40				Trockenbau				15.06.2020
1.OG	E.01.89	Zimmer 189	AB	BSK	A1	163	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.89	Zimmer 189	ZU	BSK	A1	164	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.90	Zimmer 190	AB	BSK	A1	165	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.90	Zimmer 190	ZU	BSK	A1	166	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.91	Zimmer 191	AB	BSK	A1	167	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.91	Zimmer 191	ZU	BSK	A1	168	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.92	Zimmer 192	AB	BSK	A1	169	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.92	Zimmer 192	ZU	BSK	A1	170	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.93	Zimmer 193	AB	BSK	A1	171	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.93	Zimmer 193	ZU	BSK	A1	172	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.94	Zimmer 194	AB	BSK	A1	173	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.94	Zimmer 194	ZU	BSK	A1	174	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.95	Zimmer 195	AB	BSK	A1	175	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.95	Zimmer 195	ZU	BSK	A1	176	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.96	Zimmer 196	AB	BSK	A1	177	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.96	Zimmer 196	ZU	BSK	A1	178	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.97	Zimmer 197	AB	BSK	A1	179	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.97	Zimmer 197	ZU	BSK	A1	180	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.98	Zimmer 198	AB	BSK	A1	181	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.98	Zimmer 198	ZU	BSK	A1	182	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.99	Zimmer 199	AB	BSK	A1	183	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.99	Zimmer 199	ZU	BSK	A1	184	Trox	FKRS-EU	100	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
1.OG	E.01.25	ELT-UV1	AB	BSK	A2	22	Trox	FKRS-EU	100	Z02	20				Deckeneinbau				18.05.2020
1.OG	E.01.25	ELT-UV1	ZU	BSK	A2	23	Trox	FKRS-EU	100	Z02	20				Deckeneinbau				18.05.2020

2.OG	E.02.00	Juniorsuite 200	AB	BSK	A1	185	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.00	Juniorsuite 200	ZU	BSK	A1	186	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.00	Juniorsuite 200	AB	BSK	A1	187	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.00	Juniorsuite 200	ZU	BSK	A1	188	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.01	Zimmer 201	AB	BSK	A1	189	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.01	Zimmer 201	ZU	BSK	A1	190	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.03	Zimmer 203	AB	BSK	A1	191	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.03	Zimmer 203	ZU	BSK	A1	192	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.04	Zimmer 204	AB	BSK	A1	193	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.04	Zimmer 204	ZU	BSK	A1	194	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.05	Zimmer 205	AB	BSK	A1	195	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.05	Zimmer 205	ZU	BSK	A1	196	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.06	Zimmer 206	AB	BSK	A1	197	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.06	Zimmer 206	ZU	BSK	A1	198	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.07	Zimmer 207	AB	BSK	A1	199	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.07	Zimmer 207	ZU	BSK	A1	200	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.09	Zimmer 209	AB	BSK	A1	201	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.09	Zimmer 209	ZU	BSK	A1	202	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.10	Juniorsuite 210	AB	BSK	A1	203	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.10	Juniorsuite 210	ZU	BSK	A1	204	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.10	Juniorsuite 210	AB	BSK	A1	205	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.10	Juniorsuite 210	ZU	BSK	A1	206	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.11	Zimmer 211	AB	BSK	A1	207	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020

Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

<b>Einbauart</b>
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
											in [m³/h]	in [m/s]	in [dB(A)]	in [Pa]					
2.OG	E.02.11	Zimmer 211	ZU	BSK	A1	208	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.12	Juniorsuite 212	AB	BSK	A1	209	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.12	Juniorsuite 212	ZU	BSK	A1	210	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.12	Juniorsuite 212	AB	BSK	A1	211	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.12	Juniorsuite 212	ZU	BSK	A1	212	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.13	Zimmer 213	AB	BSK	A1	213	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.13	Zimmer 213	ZU	BSK	A1	214	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.15	Zimmer 215	AB	BSK	A1	215	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.15	Zimmer 215	ZU	BSK	A1	216	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.16	Zimmer 216	AB	BSK	A1	217	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.16	Zimmer 216	ZU	BSK	A1	218	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.17	Zimmer 217	AB	BSK	A1	219	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.17	Zimmer 217	ZU	BSK	A1	220	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.18	Zimmer 218	AB	BSK	A1	221	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.18	Zimmer 218	ZU	BSK	A1	222	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.19	Zimmer 219	AB	BSK	A1	223	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.19	Zimmer 219	ZU	BSK	A1	224	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.21	Zimmer 221	AB	BSK	A1	225	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.21	Zimmer 221	ZU	BSK	A1	226	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.22	Juniorsuite 222	AB	BSK	A1	227	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.22	Juniorsuite 222	ZU	BSK	A1	228	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.01.22	Juniorsuite 222	AB	BSK	A1	229	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.22	Juniorsuite 222	ZU	BSK	A1	230	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.23	Etagenoffice	AB	BSK	A1	231	Trox	FKRS-EU	224	Z02	250				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.23	Etagenoffice	ZU	BSK	A1	232	Trox	FKRS-EU	224	Z02	250				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.24	Juniorsuite 224	AB	BSK	A1	233	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.24	Juniorsuite 224	ZU	BSK	A1	234	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.24	Juniorsuite 224	AB	BSK	A1	235	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.24	Juniorsuite 224	ZU	BSK	A1	236	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.28	Zimmer 228	AB	BSK	A1	239	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.28	Zimmer 228	ZU	BSK	A1	240	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.29	Zimmer 229	AB	BSK	A1	241	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.29	Zimmer 229	ZU	BSK	A1	242	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.30	Zimmer 230	AB	BSK	A1	243	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.30	Zimmer 230	ZU	BSK	A1	244	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.31	Zimmer 231	AB	BSK	A1	245	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.31	Zimmer 231	ZU	BSK	A1	246	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.33	Zimmer 233	AB	BSK	A1	247	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.33	Zimmer 233	ZU	BSK	A1	248	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.34	Juniorsuite 234	AB	BSK	A1	249	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.34	Juniorsuite 234	ZU	BSK	A1	250	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.34	Juniorsuite 234	AB	BSK	A1	251	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.34	Juniorsuite 234	ZU	BSK	A1	252	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.35	Zimmer 235	AB	BSK	A1	253	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.35	Zimmer 235	ZU	BSK	A1	254	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.36	Zimmer 236	AB	BSK	A1	255	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.36	Zimmer 236	ZU	BSK	A1	256	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.37	Zimmer 237	AB	BSK	A1	257	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.37	Zimmer 237	ZU	BSK	A1	258	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.39	Zimmer 239	AB	BSK	A1	259	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.39	Zimmer 239	ZU	BSK	A1	260	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.40	Juniorsuite 240	AB	BSK	A1	261	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.40	Juniorsuite 240	ZU	BSK	A1	262	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020

Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

<b>Einbauart</b>
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
											in [m³/h]	in [m/s]	in [dB(A)]	in [Pa]					
2.OG	E.02.40	Juniorsuite 240	AB	BSK	A1	263	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.40	Juniorsuite 240	ZU	BSK	A1	264	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.41	Zimmer 241	AB	BSK	A1	265	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.41	Zimmer 241	ZU	BSK	A1	266	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.42	Juniorsuite 242	AB	BSK	A1	267	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.42	Juniorsuite 242	ZU	BSK	A1	268	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.42	Juniorsuite 242	AB	BSK	A1	269	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.42	Juniorsuite 242	ZU	BSK	A1	270	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.43	Zimmer 243	AB	BSK	A1	271	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.43	Zimmer 243	ZU	BSK	A1	272	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.45	Zimmer 245	AB	BSK	A1	273	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.45	Zimmer 245	ZU	BSK	A1	274	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.46	Zimmer 246	AB	BSK	A1	275	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.46	Zimmer 246	ZU	BSK	A1	276	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.47	Zimmer 247	AB	BSK	A1	277	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.47	Zimmer 247	ZU	BSK	A1	278	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.48	Zimmer 248	AB	BSK	A1	279	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.48	Zimmer 248	ZU	BSK	A1	280	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.49	Zimmer 249	AB	BSK	A1	281	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.49	Zimmer 249	ZU	BSK	A1	282	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.51	Zimmer 251	AB	BSK	A1	283	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.51	Zimmer 251	ZU	BSK	A1	284	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.52	Juniorsuiste 252	AB	BSK	A1	285	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.52	Juniorsuiste 252	ZU	BSK	A1	286	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.52	Juniorsuiste 252	AB	BSK	A1	287	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.52	Juniorsuiste 252	ZU	BSK	A1	288	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.53	Zimmer 253	AB	BSK	A1	289	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.53	Zimmer 253	ZU	BSK	A1	290	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.54	Juniorsuite 254	AB	BSK	A1	291	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.54	Juniorsuite 254	ZU	BSK	A1	292	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.54	Juniorsuite 254	AB	BSK	A1	293	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.54	Juniorsuite 254	ZU	BSK	A1	294	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.55	Zimmer 255	AB	BSK	A1	295	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.55	Zimmer 255	ZU	BSK	A1	296	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.57	Zimmer 257	AB	BSK	A1	297	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.57	Zimmer 257	ZU	BSK	A1	298	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.58	Zimmer 258	AB	BSK	A1	299	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.58	Zimmer 258	ZU	BSK	A1	300	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.59	Zimmer 259	AB	BSK	A1	301	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.59	Zimmer 259	ZU	BSK	A1	302	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.60	Zimmer 260	AB	BSK	A1	303	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.60	Zimmer 260	ZU	BSK	A1	304	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.61	Zimmer 261	AB	BSK	A1	305	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.61	Zimmer 261	ZU	BSK	A1	306	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.63	Zimmer 263	AB	BSK	A1	307	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.63	Zimmer 263	ZU	BSK	A1	308	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.64	Juniorsuite 264	AB	BSK	A1	309	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.64	Juniorsuite 264	ZU	BSK	A1	310	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.64	Juniorsuite 264	AB	BSK	A1	311	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.64	Juniorsuite 264	ZU	BSK	A1	312	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.65	Zimmer 265	AB	BSK	A1	313	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.65	Zimmer 265	ZU	BSK	A1	314	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.66	Juniorsuite 266	AB	BSK	A1	315	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020



Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

<b>Einbauart</b>
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
											in [m³/h]	in [m/s]	in [dB(A)]	in [Pa]					
2.OG	E.02.66	Juniorsuite 266	ZU	BSK	A1	316	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.66	Juniorsuite 266	AB	BSK	A1	317	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.66	Juniorsuite 266	ZU	BSK	A1	318	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.67	Zimmer 267	AB	BSK	A1	319	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.67	Zimmer 267	ZU	BSK	A1	320	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.69	Zimmer 269	AB	BSK	A1	321	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.69	Zimmer 269	ZU	BSK	A1	322	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.70	Zimmer 270	AB	BSK	A1	323	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.70	Zimmer 270	ZU	BSK	A1	324	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.71	Zimmer 271	AB	BSK	A1	325	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.71	Zimmer 271	ZU	BSK	A1	326	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.72	Zimmer 272	AB	BSK	A1	327	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.72	Zimmer 272	ZU	BSK	A1	328	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.02.73	Zimmer 273	AB	BSK	A1	329	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.73	Zimmer 273	ZU	BSK	A1	330	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.75	Zimmer 275	AB	BSK	A1	331	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.75	Zimmer 275	ZU	BSK	A1	332	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.77	Zimmer 277	AB	BSK	A1	333	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.77	Zimmer 277	ZU	BSK	A1	334	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.79	Zimmer 279	AB	BSK	A1	335	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.79	Zimmer 279	ZU	BSK	A1	336	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.81	Zimmer 281	AB	BSK	A1	337	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.81	Zimmer 281	ZU	BSK	A1	338	Trox	FKRS-EU	160	Z02	120				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.83	Zimmer 283	AB	BSK	A1	339	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.83	Zimmer 283	ZU	BSK	A1	340	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.84	Lager	AB	BSK	A1	341	Trox	FKRS-EU	100	Z02	20				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.84	Lager	ZU	BSK	A1	342	Trox	FKRS-EU	100	Z02	20				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.85	Zimmer 285	AB	BSK	A1	343	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.85	Zimmer 285	ZU	BSK	A1	344	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.86	Lager	AB	BSK	A1	527	Trox	FKRS-EU	100	Z02	40				Trockenbau				15.06.2020
2.OG	E.02.86	Lager	ZU	BSK	A1	528	Trox	FKRS-EU	100	Z02	40				Trockenbau				15.06.2020
2.OG	E.02.87	Zimmer 287	AB	BSK	A1	345	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.87	Zimmer 287	ZU	BSK	A1	346	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.88	ELT-UV 2	AB	BSK	A1	369	Trox	FKRS-EU	100	Z02	140				Deckeneinbau				15.10.2020
2.OG	E.02.88	ELT-UV 2	ZU	BSK	A1	370	Trox	FKRS-EU	100	Z02	140				Deckeneinbau				15.10.2020
2.OG	E.02.89	Zimmer 289	AB	BSK	A1	347	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.89	Zimmer 289	ZU	BSK	A1	348	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.90	Zimmer 290	AB	BSK	A1	349	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.90	Zimmer 290	ZU	BSK	A1	350	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.91	Zimmer 291	AB	BSK	A1	351	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.91	Zimmer 291	ZU	BSK	A1	352	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.92	Zimmer 292	AB	BSK	A1	353	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.92	Zimmer 292	ZU	BSK	A1	354	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.93	Zimmer 293	AB	BSK	A1	355	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.93	Zimmer 293	ZU	BSK	A1	356	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.94	Zimmer 294	AB	BSK	A1	357	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.94	Zimmer 294	ZU	BSK	A1	358	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.95	Zimmer 295	AB	BSK	A1	359	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.95	Zimmer 295	ZU	BSK	A1	360	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.96	Zimmer 296	AB	BSK	A1	361	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.96	Zimmer 296	ZU	BSK	A1	362	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.97	Zimmer 297	AB	BSK	A1	363	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.97	Zimmer 297	ZU	BSK	A1	364	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020

Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

<b>Einbauart</b>
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
2.OG	E.02.98	Zimmer 298	AB	BSK	A1	365	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.98	Zimmer 298	ZU	BSK	A1	366	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.99	Zimmer 299	AB	BSK	A1	367	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.02.99	Zimmer 299	ZU	BSK	A1	368	Trox	FKRS-EU	125	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
2.OG	E.03.88	Lager/ELT-UV/Lager	AB	BSK	A1	523	Trox	FKRS-EU	100	Z02	70				Bodeneinbau				15.06.2020
2.OG	E.03.88	Lager/ELT-UV/Lager	ZU	BSK	A1	524	Trox	FKRS-EU	100	Z02	70				Bodeneinbau				15.06.2020
2.OG	E.03.25	ELT-UV1	AB	BSK	A2	24	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	E.03.25	ELT-UV1	ZU	BSK	A2	25	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
2.OG	/	Schacht 6	AB	BSK	A5.1	01	Trox	FK-EU	1000x800	Z43	14.600				Deckeneinbau	Mit Motor	BFL230-T TR		15.06.2020
2.OG	/	Schacht 6	ZU	BSK	A5.1	02	Trox	FK-EU	1000x800	Z43	14.600				Deckeneinbau	Mit Motor	BFL230-T TR		15.06.2020
2.OG	/	Schacht 5	ZU	BSK	A5.2	1	Trox	FK-EU	1000x600	Z43	11700				Deckeneinbau	Mit Motor	BFL230-T TR		15.06.2020
2.OG	/	Schacht 5	AB	BSK	A5.2	2	Trox	FK-EU	1000x600	Z43	11700				Deckeneinbau	Mit Motor	BFL230-T TR		15.06.2020

3.OG	E.03.00	Suite 300	AB	BSK	A1	371	Trox	FKRS-EU	200	Z02	60				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.00	Suite 300	ZU	BSK	A1	372	Trox	FKRS-EU	200	Z02	60				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.00	Suite 300	AB	BSK	A1	373	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.00	Suite 300	ZU	BSK	A1	374	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.01	Zimmer 301	AB	BSK	A1	375	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.01	Zimmer 301	ZU	BSK	A1	376	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.02.03	Zimmer 303	AB	BSK	A1	377	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.02.03	Zimmer 303	ZU	BSK	A1	378	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.05	Zimmer 305	AB	BSK	A1	379	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.05	Zimmer 305	ZU	BSK	A1	380	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.06	Suite 306	AB	BSK	A1	381	Trox	FKRS-EU	200	Z02	60				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.06	Suite 306	ZU	BSK	A1	382	Trox	FKRS-EU	200	Z02	60				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.06	Suite 306	AB	BSK	A1	383	Trox	FKRS-EU	200	Z02	60				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.06	Suite 306	ZU	BSK	A1	384	Trox	FKRS-EU	200	Z02	60				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.07	Zimmer 307	AB	BSK	A1	385	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.07	Zimmer 307	ZU	BSK	A1	386	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.08	Suite 308	AB	BSK	A1	387	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.08	Suite 308	ZU	BSK	A1	388	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.08	Suite 308	AB	BSK	A1	389	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.08	Suite 308	ZU	BSK	A1	390	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.09	Zimmer 309	AB	BSK	A1	391	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.09	Zimmer 309	ZU	BSK	A1	392	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.11	Zimmer 311	AB	BSK	A1	393	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.11	Zimmer 311	ZU	BSK	A1	394	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.13	Zimmer 313	AB	BSK	A1	395	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.13	Zimmer 313	ZU	BSK	A1	396	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.14	Suite 314	AB	BSK	A1	397	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.14	Suite 314	ZU	BSK	A1	398	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.14	Suite 314	AB	BSK	A1	399	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.14	Suite 314	ZU	BSK	A1	400	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.15	Zimmer 315	AB	BSK	A1	401	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.15	Zimmer 315	ZU	BSK	A1	402	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.16	Suite 316	AB	BSK	A1	403	Trox	FKRS-EU	125	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.16	Suite 316	ZU	BSK	A1	404	Trox	FKRS-EU	125	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.16	Suite 316	AB	BSK	A1	405	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.16	Suite 316	ZU	BSK	A1	406	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.17	Zimmer 317	AB	BSK	A1	407	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.17	Zimmer 317	ZU	BSK	A1	408	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.19	Zimmer 319	AB	BSK	A1	409	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.19	Zimmer 319	ZU	BSK	A1	410	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020



Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

<b>Einbauart</b>
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
											in [m³/h]	in [m/s]	in [dB(A)]	in [Pa]					
3.OG	E.03.21	Zimmer 321	AB	BSK	A1	411	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.21	Zimmer 321	ZU	BSK	A1	412	Trox	FKRS-EU	200	Z02	120				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.22	Suite 322	AB	BSK	A1	413	Trox	FKRS-EU	180	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.22	Suite 322	ZU	BSK	A1	414	Trox	FKRS-EU	180	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.22	Suite 322	AB	BSK	A1	415	Trox	FKRS-EU	125	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.22	Suite 322	ZU	BSK	A1	416	Trox	FKRS-EU	125	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.23	Etagenoffice	AB	BSK	A1	417	Trox	FKRS-EU	250	Z02	250				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.23	Etagenoffice	ZU	BSK	A1	418	Trox	FKRS-EU	250	Z02	250				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.24	Suite 324	AB	BSK	A1	419	Trox	FKRS-EU	125	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.24	Suite 324	ZU	BSK	A1	420	Trox	FKRS-EU	125	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.24	Suite 324	AB	BSK	A1	421	Trox	FKRS-EU	180	Z02	20				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.24	Suite 324	ZU	BSK	A1	422	Trox	FKRS-EU	180	Z02	20				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.02.129	Zimmer 329	AB	BSK	A1	425	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.02.129	Zimmer 329	ZU	BSK	A1	426	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.30	Suite 330	AB	BSK	A1	427	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.30	Suite 330	ZU	BSK	A1	428	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.30	Suite 330	AB	BSK	A1	429	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.30	Suite 330	ZU	BSK	A1	430	Trox	FKRS-EU	160	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.31	Zimmer 331	AB	BSK	A1	431	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.31	Zimmer 331	ZU	BSK	A1	432	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.33	Zimmer 333	AB	BSK	A1	433	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.33	Zimmer 333	ZU	BSK	A1	434	Trox	FKRS-EU	200	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.34	Suite 334	AB	BSK	A1	435	Trox	FKRS-EU	200	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.34	Suite 334	ZU	BSK	A1	436	Trox	FKRS-EU	200	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.34	Suite 334	AB	BSK	A1	437	Trox	FKRS-EU	125	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.34	Suite 334	ZU	BSK	A1	438	Trox	FKRS-EU	125	Z02	40				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.35	Zimmer 335	AB	BSK	A1	439	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.35	Zimmer 335	ZU	BSK	A1	440	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.36	Zimmer 336	AB	BSK	A1	441	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.36	Zimmer 336	ZU	BSK	A1	442	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.37	Zimmer 337	AB	BSK	A1	443	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.37	Zimmer 337	ZU	BSK	A1	444	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.38	Zimmer 338	AB	BSK	A1	445	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.38	Zimmer 338	ZU	BSK	A1	446	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.39	Zimmer 339	AB	BSK	A1	447	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.39	Zimmer 339	ZU	BSK	A1	448	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.40	Zimmer 340	AB	BSK	A1	449	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.40	Zimmer 340	ZU	BSK	A1	450	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.41	Zimmer 341	AB	BSK	A1	451	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.41	Zimmer 341	ZU	BSK	A1	452	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.42	Zimmer 342	AB	BSK	A1	453	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.42	Zimmer 342	ZU	BSK	A1	454	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.43	Zimmer 343	AB	BSK	A1	455	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.43	Zimmer 343	ZU	BSK	A1	456	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.44	Zimmer 344	AB	BSK	A1	457	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.44	Zimmer 344	ZU	BSK	A1	458	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.45	Zimmer 345	AB	BSK	A1	459	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.45	Zimmer 345	ZU	BSK	A1	460	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.46	Zimmer 346	AB	BSK	A1	461	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.46	Zimmer 346	ZU	BSK	A1	462	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.47	Zimmer 347	AB	BSK	A1	463	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.47	Zimmer 347	ZU	BSK	A1	464	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.48	Zimmer 348	AB	BSK	A1	465	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020

Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

<b>Einbauart</b>
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
											in [m³/h]	in [m/s]	in [dB(A)]	in [Pa]					
3.OG	E.03.48	Zimmer 348	ZU	BSK	A1	466	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.49	Zimmer 349	AB	BSK	A1	467	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.49	Zimmer 349	ZU	BSK	A1	468	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.50	Zimmer 350	AB	BSK	A1	469	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.50	Zimmer 350	ZU	BSK	A1	470	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.51	Zimmer 351	AB	BSK	A1	471	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.51	Zimmer 351	ZU	BSK	A1	472	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.52	Zimmer 352	AB	BSK	A1	473	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.52	Zimmer 352	ZU	BSK	A1	474	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.53	Zimmer 353	AB	BSK	A1	475	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.53	Zimmer 353	ZU	BSK	A1	476	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.54	Zimmer 354	AB	BSK	A1	477	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.54	Zimmer 354	ZU	BSK	A1	478	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.55	Zimmer 355	AB	BSK	A1	479	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.55	Zimmer 355	ZU	BSK	A1	480	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.56	Zimmer 356	AB	BSK	A1	481	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.56	Zimmer 356	ZU	BSK	A1	482	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				18.05.2020
3.OG	E.03.57	Zimmer 357	AB	BSK	A1	483	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.57	Zimmer 357	ZU	BSK	A1	484	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.58	Zimmer 358	AB	BSK	A1	485	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.58	Zimmer 358	ZU	BSK	A1	486	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.59	Zimmer 359	AB	BSK	A1	487	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.59	Zimmer 359	ZU	BSK	A1	488	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.60	Zimmer 360	AB	BSK	A1	489	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.60	Zimmer 360	ZU	BSK	A1	490	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.61	Zimmer 361	AB	BSK	A1	491	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.61	Zimmer 361	ZU	BSK	A1	492	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.62	Zimmer 362	AB	BSK	A1	493	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.62	Zimmer 362	ZU	BSK	A1	494	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.63	Zimmer 363	AB	BSK	A1	495	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.63	Zimmer 363	ZU	BSK	A1	496	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.64	Zimmer 364	AB	BSK	A1	497	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.64	Zimmer 364	ZU	BSK	A1	498	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.65	Zimmer 365	AB	BSK	A1	499	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.65	Zimmer 365	ZU	BSK	A1	500	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.66	Zimmer 366	AB	BSK	A1	501	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.66	Zimmer 366	ZU	BSK	A1	502	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.67	Zimmer 367	AB	BSK	A1	503	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.67	Zimmer 367	ZU	BSK	A1	504	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.68	Zimmer 368	AB	BSK	A1	505	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.68	Zimmer 368	ZU	BSK	A1	506	Trox	FKRS-EU	180	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.69	Zimmer 369	AB	BSK	A1	507	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.69	Zimmer 369	ZU	BSK	A1	508	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.70	Zimmer 370	AB	BSK	A1	509	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.70	Zimmer 370	ZU	BSK	A1	510	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.71	Zimmer 371	AB	BSK	A1	511	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.71	Zimmer 371	ZU	BSK	A1	512	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.72	Zimmer 372	AB	BSK	A1	513	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.72	Zimmer 372	ZU	BSK	A1	514	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.73	Zimmer 373	AB	BSK	A1	515	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.73	Zimmer 373	ZU	BSK	A1	516	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.75	Zimmer 375	AB	BSK	A1	517	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020
3.OG	E.03.75	Zimmer 375	ZU	BSK	A1	518	Trox	FKRS-EU	160	Z02	80				Deckeneinbau				07.05.2020

Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

Einbauart
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.													
							in [m³/h]	in [m/s]	in [dB(A)]	in [Pa]									
3.OG	/	Schacht 4	AB	BSK	A2	26	Trox	FK-EU	900/700	Z43					Deckeneinbau	Mit Motor	BFL230-T-TR		
3.OG	/	Schacht 4	ZU	BSK	A2	27	Trox	FK-EU	900/700	Z43					Deckeneinbau	Mit Motor	BFL230-T-TR		

4.OG	/	Dach	AB	BSK	A1	519	Trox	FKRS-EU	160	Z02					Deckeneinbau				21.07.2020	Entfallen
4.OG	/	Dach	ZU	BSK	A1	520	Trox	FKRS-EU	160	Z02					Deckeneinbau				21.07.2020	Entfallen
4.OG	/	Dach	AB	BSK	A1	521	Trox	FK-EU	400x700	Z02					Deckeneinbau				21.07.2020	
4.OG	/	Dach	ZU	BSK	A1	522	Trox	FK-EU	400x700	Z02					Deckeneinbau				21.07.2020	

UG1	E.U1.28	RLT Rest+Nebenr	AB	BSK	A6.1	01	Trox	FK-EU	800x500	Z43	5.128				Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.05.2020
UG1	E.U1.28	RLT Rest+Nebenr	ZU	BSK	A6.1	02	Trox	FK-EU	800x500	Z43	5.128				Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.05.2020
UG1	E.U1.F5	Flur 5	AB	BSK	A6.1	03	Trox	FK-EU	800x500	Z02	4.978				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.F5	Flur 5	ZU	BSK	A6.1	04	Trox	FK-EU	800x500	Z02	4.978				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.25	Hausdame	ZU	BSK	A6.1	05	Trox	FKRS-EU	160	Z02	260				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.25	Hausdame	AB	BSK	A6.1	06	Trox	FKRS-EU	160	Z02	260				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.25	Hausdame	ZU	BSK	A6.1	07	Trox	FKRS-EU	100	Z02	10				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.25	Hausdame	AB	BSK	A6.1	08	Trox	FKRS-EU	100	Z02	10				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.F5	Flur 5	AB	BSK	A6.1	09	Trox	FK-EU	600x500	Z02	4.420				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.24	Schmutzwäsche	ZU	BSK	A6.1	10	Trox	FK-EU	600x500	Z02	4.420				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.01	Warenannahme	AB	BSK	A6.1	11	Trox	FK-EU	450x700	Z02	4.420				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.01	Warenannahme	ZU	BSK	A6.1	12	Trox	FK-EU	450x700	Z02	4.420				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.03	Entsorg./Leergut	AB	BSK	A6.1	13	Trox	FK-EU	600x400	Z02	2.400				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.03	Entsorg./Leergut	ZU	BSK	A6.1	14	Trox	FK-EU	600x400	Z02	2.400				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.01	Warenannahme	ZU	BSK	A6.1	15	Trox	FKRS-EU	250	Z02	575				Massivdecke				15.05.2020
UG1	E.U1.01	Warenannahme	AB	BSK	A6.1	16	Trox	FKRS-EU	250	Z02	575				Massivdecke				15.05.2020
UG1	E.U1.01	Warenannahme	AB	BSK	A6.1	17	Trox	FKRS-EU	200	Z02	550				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.01	Warenannahme	ZU	BSK	A6.1	18	Trox	FKRS-EU	200	Z02	550				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.22	RLT Küche	AB	BSK	A6.1	19	Trox	FKRS-EU	200	Z43	250				Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		Entfallen
UG1	E.U1.22	RLT Küche	ZU	BSK	A6.1	20	Trox	FKRS-EU	200	Z43	250				Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		Entfallen
UG1	E.U1.03	Entsorg./Leergut	AB	BSK	A6.1	21	Trox	FK-EU	600x400	Z02	2.400				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.03	Entsorg./Leergut	ZU	BSK	A6.1	22	Trox	FK-EU	500x300	Z02	1.250				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.03	Entsorg./Leergut	AB	BSK	A6.1	23	Trox	FK-EU	400x300	Z02	1.150				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.09	Logistikspinde	ZU	BSK	A6.1	24	Trox	FK-EU	400x300	Z02	1.000				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.09	Logistikspinde	AB	BSK	A6.1	25	Trox	FK-EU	400x200	Z02	1.185				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.28	RLT Rest+Nebenr	ZU	BSK	A6.1	26	Trox	FKRS-EU	100	Z43	60				Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.05.2020
UG1	E.U1.28	RLT Rest+Nebenr	AB	BSK	A6.1	27	Trox	FKRS-EU	100	Z43	60				Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.05.2020
UG1	E.U1.28	RLT Rest+Nebenr	ZU	BSK	A6.1	28	Trox	FKRS-EU	160	Z43	70				Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.05.2020
UG1	E.U1.28	RLT Rest+Nebenr	AB	BSK	A6.1	29	Trox	FKRS-EU	160	Z43	70				Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.05.2020
UG1	E.U1.29	BHKW	ZU	BSK	A6.1	30	Trox	FKRS-EU	160	Z02	70				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.29	BHKW	AB	BSK	A6.1	31	Trox	FKRS-EU	160	Z02	70				Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.39	Schwimmbadtech.	AU	BSK	A6.4	01	Trox	FKR-EU	355	Z43					Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.05.2020
UG1	E.U1.35	Server-EDV	AU	BSK	A6.4	02	Trox	FKR-EU	355	Z02					Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.37	FM-Antenne	AB	BSK	A7	01	Trox	FKRS-EU	160	Z02					Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.35	Server-EDV	AB	BSK	A7	02	Trox	FKRS-EU	100	Z02					Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.37	FM-Antenne	ZU	BSK	A7	03	Trox	FKRS-EU	160	Z43					Massivwand	Mit Motor	Überströmklappe mit Rauchmelder RM-O-3-D		03.08.2020

UG1	E.U1.41	Fettabscheiderraum	ZU	BSK	A8	01	Trox	FKRS-EU	160	Z43					Massivwand	Mit Motor	Überströmklappe mit Rauchmelder RM-O-3-D		04.02.2021
UG1	E.U1.41	Fettabscheiderraum	AB	BSK	A8	02	Trox	FKRS-EU	100	Z02					Massivwand				Ist vorhanden auf der Bauste

UG1	E.U1.F7	Flur7	AB	BSK	A3.1	1	Trox	FK-EU	1000x800	Z43					Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.05.2020
UG1	E.U1.F7	Flur7	ZU	BSK	A3.1	2	Trox	FK-EU	1000x800	Z43					Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.05.2020
UG1	E.U1.F7	Flur7	ZU	BSK	A3.1	3	Trox	FK-EU	1000x800	Z02					Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.F7	Flur7	AB	BSK	A3.1	4	Trox	FK-EU	750x800	Z02					Massivwand				15.05.2020



Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

<b>Einbauart</b>
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck- verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb									
UG1	E.U1.F7	Flur7	AB	BSK	A3.1	5	Trox	FK-EU	750x800	Z02					Massivwand				15.05.2020
UG1	E.U1.22	RLT Küche	ZU	BSK	A4	3	Trox	FK-EU	500x700	Z43					Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		20.07.2020
UG1	E.U1.22	RLT Küche	AB	BSK	A4	4	Trox	KA-EU	600x400x780	Z02					Massivwand				20.07.2020
UG1	E.U1.22	RLT Küche	ZU	BSK	A4	5	Trox	FK-EU	450x1200	Z43					Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		20.07.2020
UG1	E.U1.22	RLT Küche	AUL	BSK	A4	6	Trox	FK-EU	1400x800	Z43					Betonierte Schacht	Mit Motor	BFL230-T TR		23.09.2020
UG1	E.U1.TG2	Tiefgarage 2	ZUL	BSK	A4	7	Trox	FK-EU	1000x400	Z02					Deckeneinbau				09.10.2020

EG	E.00.33	Ski+Sport	AB	BSK	A2	1	Trox	FK-EU	500/400	Z02					Trockenbau		mit einbausatz ES		28.05.2020
EG	E.00.33	Ski+Sport	ZU	BSK	A2	2	Trox	FK-EU	500/400	Z02					Trockenbau		mit einbausatz ES		28.05.2020
EG	E.00.F3	Flur3	AB	BSK	A2	3	Trox	FKRS-EU	160	Z02					Trockenbau		mit einbausatz TQ		28.05.2020
EG	E.00.F3	Flur3	ZU	BSK	A2	4	Trox	FKRS-EU	160	Z02					Trockenbau		mit einbausatz TQ		28.05.2020
EG	E.00.33	Ski+Sport	AB	BSK	A2	5	Trox	FK-EU	400/300	Z02					Trockenbau		Nasseinbau		20.07.2020
EG	E.00.33	Ski+Sport	ZU	BSK	A2	6	Trox	FK-EU	400/300	Z02					Trockenbau		Nasseinbau		20.07.2020
EG	E.00.51.1	Damen UK	AB	BSK	A2	7	Trox	FK-EU	400/300	Z02					Trockenbau		Nasseinbau		28.05.2020
EG	E.00.51.1	Damen UK	ZU	BSK	A2	8	Trox	FK-EU	400/300	Z02					Trockenbau		Nasseinbau		28.05.2020
EG	E.00.22	Koffer	AB	BSK	A2	9	Trox	FKRS-EU	100	Z02					Massivwand				
EG	E.00.22	Koffer	ZU	BSK	A2	10	Trox	FKRS-EU	100	Z02					Massivwand				
EG	E.00.03	Nivea-Shop	AB	BSK	A2	11	Trox	FK-EU	600/300	Z02					Massivwand				28.05.2020
EG	E.00.03	Nivea-Shop	ZU	BSK	A2	12	Trox	FK-EU	600/300	Z02					Massivwand				28.05.2020
EG	E.00.03	Nivea-Shop	ZU	BSK	A2	13	Trox	FK-EU	1000/400	Z43					Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.06.2020
EG	E.00.03	Nivea-Shop	ZU	BSK	A2	14	Trox	FK-EU	700/700	Z02					Massivwand				
EG	/	Austritt Schacht 4	AB	BSK	A2	15	Trox	FK-EU	900/700	Z43					Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.06.2020
EG	/	Austritt Schacht 4	ZU	BSK	A2	16	Trox	FK-EU	900/200	Z43					Massivwand	Mit Motor	BFL230-T TR		15.06.2020
EG	E.00.02	Lobby	AB	BSK	A2	17	Trox	FK-EU	600/400	Z02					Massivwand				28.05.2020
EG	E.00.26	Kabine 1	AB	BSK	A2	18	Trox	FK-EU	600/400	Z02					Massivwand				28.05.2020
EG	E.00.26	Kabine 1	ZU	BSK	A2	19	Trox	FK-EU	700/400	Z02					Massivwand				28.05.2020
EG	E.00.02	Lobby	AB	BSK	A2	20	Trox	FKRS-EU	100	Z02	20				Deckeneinbau				18.05.2020
EG	E.00.02	Lobby	ZU	BSK	A2	21	Trox	FKRS-EU	100	Z02	20				Deckeneinbau				18.05.2020
EG	E.00.26	Kabine 1	AB	BSK	A2	28	Trox	FKRS-EU	125	Z02					Trockenbau				05.06.2020
EG	E.00.26	Kabine 1	ZU	BSK	A2	29	Trox	FKRS-EU	125	Z02					Trockenbau				05.06.2020
EG	E.00.27	Kabine 2	AB	BSK	A2	30	Trox	FKRS-EU	125	Z02					Trockenbau				05.06.2020
EG	E.00.27	Kabine 2	ZU	BSK	A2	31	Trox	FKRS-EU	125	Z02					Trockenbau				05.06.2020
EG	E.00.28	Umkleide	AB	BSK	A2	32	Trox	FKRS-EU	125	Z02					Trockenbau				05.06.2020
EG	E.00.28	Umkleide	ZU	BSK	A2	33	Trox	FKRS-EU	160	Z02					Trockenbau				05.06.2020
EG	E.00.F1	Flur 1	AB	BSK	A2	34	Trox	FKRS-EU	100	Z02					Trockenbau		mit einbausatz TQ		05.06.2020
EG	E.00.F1	Flur 1	ZU	BSK	A2	38	Trox	FKRS-EU	100	Z02					Trockenbau		mit einbausatz TQ		05.06.2020
EG	E.00.36	Lager	AB	BSK	A2	35	Trox	FKRS-EU	200	Z02					Trockenbau		mit einbausatz TQ		05.06.2020
EG	E.00.36	Lager	ZU	BSK	A2	36	Trox	FKRS-EU	250	Z02					Trockenbau		mit einbausatz TQ		05.06.2020
EG	E.00.F2	Flur 2	ZU	BSK	A2	37	Trox	FKRS-EU	160	Z02					Trockenbau		mit einbausatz TQ		05.06.2020
EG	E.00.21	ELT UV	ZU	BSK	A4	1	Trox	FK-EU	1000x500	Z02					Massivwand				20.07.2020
EG	E.00.21	ELT UV	ZU	BSK	A4	2	Trox	FK-EU	400x1000	Z02					Massivwand				20.07.2020
EG	E.00.56	Ruheraum	ZU	BSK	A5.2	3	Trox	FK-EU	1400x400	Z02	11700				Massivwand				28.05.2020
EG	E.00.54	Fitness	AUL	BSK	A5.2	4	Trox	FK-EU	1200x500	Z02	11700				Massivwand				28.05.2020
EG	E.00.52	Bistro	ABL	BSK	A5.2	5	Trox	FK-EU	750x500	Z02	6510				Massivwand				28.05.2020
EG	E.00.52	Bistro	ZUL	BSK	A5.2	6	Trox	FK-EU	750x500	Z02	6510				Massivwand				28.05.2020
EG	E.00.58	Familienbereich	ZUL	BSK	A5.2	7	Trox	FK-EU	1000x500	Z02					Massivwand				28.05.2020
EG	E.00.13	Anlieferung	ZU	BSK	A6.1	32	Trox	FKRS-EU	160	Z02	340				Massivwand				05.06.2020
EG	E.00.13	Anlieferung	AB	BSK	A6.1	33	Trox	FKRS-EU	160	Z02	340				Massivwand				05.06.2020
EG	E.00.13	Anlieferung	ZU	BSK	A6.1	34	Trox	FKRS-EU	100	Z02	60				Massivwand				05.06.2020
EG	E.00.13	Anlieferung	AB	BSK	A6.1	35	Trox	FKRS-EU	100	Z02	60				Massivwand				05.06.2020

EG	E.00.F1	Flur 1	ZU	BSTV	A2	1	Strulik	BFC-2-K90	160	ohne	100				Deckeneinbau	ED-Z2			19.11.2020
EG	E.00.F1	Flur 1	AB	BSTV	A2	2	Strulik	BFC-2-K90	160	ohne	100				Deckeneinbau	ED-Z2			19.11.2020
EG	E.00.F2	Flur 2	AB	BSTV	A2	3	Strulik	BFC-2-K90	100	ohne	100				Deckeneinbau	ED-Z2			19.11.2020
EG	E.00.F2	Flur 2	AB	BSTV	A2	4	Strulik	BFC-2-K90	100	ohne	100				Deckeneinbau	ED-Z2			19.11.2020

Liste funktionsrelevanter Einbauteile
BRANDSCHUTZKLAPPEN + Brandschutzventile



Baustelle:	A-JA-Resort GAP
A-Nr:	710420
Firma	Fa.Ortner GesmbH
Anschrift:	Dr.Stumpf-Strasse 2
	A-6020 Innsbruck

Einbauart
Massivwand
Massivdecke
Trockenbau

Stand:	18.02.2021
--------	------------

Einbauort / Wartungsseite				BSK Beschriftung			Bestellschlüssel				Volumen strom	V	Schall leistung LwA	Druck-verlust	Einbauart	Zubehör	Bemerkung	Freigabe am	Bestellt am
Ebene	Raumnr.	Bezeichnung	Luftart	Typ	Anlage	Nr.	Hersteller	Type	Nenngröße	Antrieb	in [m³/h]	in [m/s]	in [dB(A)]	in [Pa]					
EG	E.00.F3	Flur 3	ZU	BSTV	A2	5	Strulik	BFC-2-K90	160	ohne	65				Deckeneinbau	ED-Z2			19.11.2020
EG	E.00.F3	Flur 3	ZU	BSTV	A2	6	Strulik	BFC-2-K90	160	ohne	65				Deckeneinbau	ED-Z2			19.11.2020
EG	E.00.F3	Flur 3	AB	BSTV	A2	7	Strulik	BFC-2-K90	125	ohne	65				Deckeneinbau	ED-Z2			19.11.2020
EG	E.00.F3	Flur 3	AB	BSTV	A2	8	Strulik	BFC-2-K90	125	ohne	65				Deckeneinbau	ED-Z2			19.11.2020